

Všeobecné podmínky pro realizaci přípojky:

- *Před napojením kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí vlastník připojované nemovitosti uzavřít na odboru místního hospodářství a investiční výstavby Smlouvu o odvádění odpadních vod, která musí předcházet zahájení vypouštění odpadních vod do kanalizace*
- *Zahájení vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy je kvalifikováno jako nedovolené vypouštění odpadních vod do kanalizace s vyvozením sankčního postihu, který je uveden ve Smlouvě o odvádění odpadních vod*
- *Před zahájením prací budou vyřízena veškerá majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků.*
- *Zahájení prací ve veřejném prostranství nutno předem (nejméně však 5 dnů před zahájením prací) ohlásit na Městském úřadu v Kravařích odboru místního hospodářství a investiční výstavby*
- *Požadujeme, aby kanalizační přípojku prováděla odborně způsobilá akreditovaná firma, nebo si v případě výstavby svépomocí zajistí stavebním dozor*
- *Před záhozem kanalizační přípojky je nutné přizvat zástupce správce kanalizačního řádu, kterým je Město Kravaře a ten provede kontrolu provedených prací včetně převzetí vyplněného Protokolu o zkoušce těsnosti vodou dle ČSN 756909“ a zkontroluje technická zařízení ve správě Města Kravaře*
- *Po dokončení prací bude na odbor místního hospodářství a investiční výstavby dodána vyhotovená PD se skutečným zaměřením trasy přípojek v tiskové a elektronické podobě (soubor dwg)*
- *Přípojky budou respektovat prostorovou normu pro podzemní vedení ČSN 73 6005 a zákon č. 274/2001 Sb., § 23 o ochranném pásmu vodovodních a kanalizačních stok*
- *Zásah do veřejného prostranství, chodníku a místní komunikace nebude delší než 48 hodin*
- *Veřejná prostranství musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu a co v možném nejbližším termínu*
- *Veškeré práce budou provedeny na náklady žadatele, práce nutno provádět tak, aby byla v dostatečné míře zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu (zábrany, označení)*
- *Záruční dobu na zásah do veřejného prostranství (chodník, místní komunikace apod.) stanovuje odbor MH a IV MěÚ Kravaře na dobu 36 měsíců od ukončení stavby. Po tuto dobu zodpovídá a na svůj náklad opraví jakékoli vady na tělese komunikace stavebník*
- *Stanovisko města nenahrazuje stanoviska dotčených orgánů státní správy*

Podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu:

- *Při realizaci uvedené stavby je nutné respektovat prostorovou normu podzemního vedení ČSN 736005 a zákon č.274/2001 Sb., § 23 ochranném pásmu vodovodních a kanalizačních stok*
- *Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti kanalizačního řádu, který činí:*
 - *1,5 m na obě dvě strany od vnějšího líce potrubí nebo kanalizační stoky (řádu) do průměru 500 mm včetně*
 - *2,5 m na obě dvě strany od vnějšího líce potrubí nebo kanalizační stoky (řádu) nad průměr 500 mm*
 - *U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m*
- *Stavební činnost v ochranném pásmu kanalizačního řádu (zařízení) je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku*
- *Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu kanalizačního zařízení bude provedeno vytýčení kanalizačního potrubí. Vytýčení provede zástupce odboru místního hospodářství a investiční výstavby. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) stanoviska o existenci inženýrských sítí*
- *Bez vytýčení a přesného určení uložení kanalizačního řádu nesmí být stavební činnosti zahájeny*
- *Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou kanalizačního řádu, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami*

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození kanalizačního řádu a nebyla ovlivněna bezpečnost provozu
- Nesmí být použito nevhodné zařízení, zemina bude těžena pouze ručně bez použití strojního zařízení
- Neprodleně oznámit na odboru místního hospodářství a investiční výstavby sebemenší poškození kanalizačního řádu včetně příslušenství
- Před záhozem technické infrastruktury nebo jiných zemních prací v ochranném pásmu kanalizace je nutné přizvat zástupce Městského úřadu Kravaře odboru místního hospodářství a investiční výstavby jakožto správce městské kanalizace ke kontrole svého zařízení včetně technického provedení stavby a dodržení prostorové normy pro podzemní vedení ČSN 7360 05.
- Na základě zjištěných skutečností kontroly bude vyhotoven zápis mezi investorem a vlastníkem (správcem) dotčeného technického zařízení

Technické podmínky pro projektování:

- **Do nové přípojky splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové vody**
- **Kanalizační přípojka uložená ve veřejném prostranství bude vybudována z materiálu o kruhové pevnosti minimálně SN8**
- Do řádu dešťové kanalizace nesmí být vypouštěny znečištěné vody či jiné nebezpečné látky
- S parkovišť, mycích ploch automobilů a průmyslových provozů musí být povrchové vody vypouštěny přes odlučovač lehkých kapalin (benzín, olej, apod.) do řádu dešťové kanalizace
- Do odlučovače nesmí být odváděny odpadní vody bez obsahu lehkých kapalin
- Potrubí pro odvádění odpadních nebo dešťových vod s obsahem lehkých kapalin se vede odděleně od potrubí pro ostatní odpadní nebo dešťové vody až do odlučovače
- Materiál potrubí a jiných objektů musí být odolný proti účinkům lehkých kapalin
- Vhodným materiálem potrubí je podle ČSN 756551 například kamenina, nedoporučuje se beton bez povrchové úpravy, u plastů je nutné ověřit jejich odolnost na lehké kapaliny
- Obsypy a zásypy přípojek technické infrastruktury včetně zhutnění a použití materiálů je nutné provádět dle technologického předpisu dopravních staveb s označením TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK a normy ČSN EN ISO 14 688 a souvisejících předpisů
- Oprava konstrukce vozovky včetně podloží nutné provádět dle TP 170 (Politika jakosti pozemních komunikací)
- Obsyp potrubí přípojek technické infrastruktury doručujeme ze štěrkodrtí maximální frakce 0 – 8 mm bez ostrých hran do výšky 30 cm nad potrubím, zásyp ze štěrkodrtě frakce 0 – 63 mm a štěrkové vrstvy v aktivní zóně vozovky z frakce 0 – 32 mm. Vše musí být zhutněno po vrstvách a musí splňovat křivku zrnitosti jednotlivých frakcí.
- Asfaltové vrstvy je nutné řešit s přesahem 250 mm vůči hraně výkopu rýhy pro přípojky. Budou vybudovány dvě asfaltové vrstvy ACP 22 a ACO 11 včetně spojovacího postřiku mezi asfaltovými vrstvami z asfaltové emulze 0, 25 kg/m². Tloušťka vrstev dle stávající kce vozovky.
- Odbor místního hospodářství a investiční výstavby požaduje na náklady stavebníka provést statickou zkoušku lehkou dynamickou deskou s dvěma místy měření na vrstvě štěrkodrtě pod asfaltovými vrstvami v místě rýhy pro kanalizační přípojky. U provádění této zkoušky je nutná účast pověřeného pracovníka odboru místního hospodářství investiční výstavby.
- Hodnota na poslední vrstvě štěrkodrtě pod asfaltovými vrstvami je stanovena minimálně na hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def2} = 100 \text{ MPa}$ a poměr hodnot E_{def2} a E_{def1} do 2,0.
- Projektová dokumentace kanalizační přípojky bude zpracovaná podle technické normy ČSN 75 6101 (756101) a vyhlášky o dokumentaci staveb (405/2017 Sb.)

Postup při jednání ohledně kanalizační přípojky:

- 1. Žadatel (stavebník) podá vyplněnou Žádost o existenci inženýrských sítí s označením, že žádá o vyjádření se k existenci inž. sítí ve správě Města Kravaře**

Přílohy žádosti:

- v případě zastupování stavebníka, zplnomocnění k úkonům souvisejícím s vyřizováním žádosti
- výkres se zákresem umístění stavebního záměru

Způsob podání:

e-mail: kontakt: daniel.benovic@kravare.cz, podatelna@kravare.cz

poštou na adresu: Město Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře

- 2. Správce Město Kravaře do 30 dní od převzetí Žádosti o existenci inženýrských sítí vyhotoví a zašle stavebníku vyhotovené stanovisko, kde budou uvedeny všeobecné a technické podmínky, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace. Součástí stanoviska jsou zákresy o poloze technické infrastruktury ve správě Města Kravaře**

- 3. Žadatel (stavebník) podá vyplněnou Žádost o existenci inženýrských sítí s označením, že žádá o souhlas s napojením na kanalizaci**

Přílohy žádosti:

- v případě zastupování stavebníka, zplnomocnění k úkonům souvisejícím s vyřizováním žádosti
- projektovou dokumentaci zpracovanou dle platných norem ČSN dle vyhlášky o dokumentaci staveb (405/2017 Sb.)

Způsob podání:

e-mail: kontakt: daniel.benovic@kravare.cz, podatelna@kravare.cz

poštou na adresu: Město Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře

- 4. Správce Město Kravaře do 30 dní od převzetí Žádosti o souhlasu o napojení na kanalizaci vyhotoví a zašle žadateli vyhotovené stanovisko včetně podmínek napojení.**

Obě vyhotovená stanoviska jsou nutná pro jednání se Stavebním úřadem